

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 019/0314

### 1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: школа-интернат.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644074, г. Омск, ул. Садовая, д. 15, тел.: факс (381-2)74-32-13, 75-59-92, e-mail: school-int17@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3857,4 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 116213 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1963, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2020 г., капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Казённое общеобразовательное учреждение Омской области "Адаптивная школа-интернат № 17", КОУ "Адаптивная школа-интернат № 17".

(полное наименование, сокращённое наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644074, г. Омск, ул. Садовая, д.15, тел.: факс (381-2)74-32-13, 75-59-92, e-mail: school-int@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, тел.: (3812) 25-35-58, educate@omskportal.ru.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, **образование**, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: **Образовательные**.

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому**, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, **обучающиеся**, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития** (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: **да**, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **228**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **198**.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобусы: 70, 95, 23, 14; маршрутное такси: 225, 511. Остановка «1-я Садовая». Остановка общественного для МГН не приспособлена.**

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **800 м.**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет** (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (*нужное подчеркнуть*), **асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы.**

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет** (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках (доступен 1 и 2 этаж)	Б
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1-7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		8-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		13-16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		10-12
4.1	Жилые помещения (не доступны для инвалидов-колясочников) (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДЧ-И (О,Г,У)		30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У)		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		2,31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДЧ-И (К,О,Г,У).

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект 1963 года постройки	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
лено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	1		Адаптировать территорию и входную группу.	2 кв.2020 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-		-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>		Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1			
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов			<p>1. Расширить тротуар через калитку на территории – не менее 1 м шириной.</p> <p>2. Понизить кнопку вызова персонала на калитке и у входа в здание до 0,85-1,0 м. Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички.</p> <p>3. Устранить дефекты в дорожном покрытии на территории на пути движения МПН от калитки к доступному входу.</p> <p>4. Заменить дренажную решётку на пути движения МПН: ребра решётки должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м.</p> <p>5. На <b>проступях</b> краевых ступеней лестницы нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, жёлтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.</p> <p>6. Уложить наземные предупреждающие <b>так-</b></p>	2 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>7. Понизить пороги на пути движения МГН: вход в здание, актовый зал, библиотека, в т. ч. на путях эвакуации (высотой не более 0,014 м).</p> <p>8. Выделить контрастным цветом доступные для МГН двери и дверные ручки на пути движения МГН.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>1. Обозначить вход на территорию информацией, установить указатели направления движения к доступному входу.</p> <p>Оборудовать доступные для МГН элементы здания символами доступности.</p> <p>2. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, уборные и т.п.), установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.</p> <p>3. Предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, обеспечить непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения.</p> <p>4. В левом крыле эвакуационную дверь выделить</p>	2 кв. 2019 г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>лить контрастным цветом по отношению к цвету стены. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации.</p>	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		<p>1. Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);</li> <li>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги для МГН, с указанием номера и назначения помещения на высоте от 1,2 до 1,6 м рядом с дверью со стороны дверной ручки.</li> <li>2. Нанести контрастную полосу на полу к зоне целевого обслуживания МГН. Участки пола на путях движения МГН перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь</li> </ul>	3 кв.2019г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки.</p> <p>3. При входах в здание для инвалидов по зрению необходимо установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему доступных помещений с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Мнемосхеме оборудовать поручнем. Перед мнемосхемой уложить тактильный напольный указатель.</p>	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни		1		<p>1. При расчётной ширине марша <u>лестницы</u> (наружной) 4,0 м и более, устанавливаются дополнительные двойные разделительные контрастные поручни по центру крыльца на высоте 0,7 и 0,9 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша на 0,3 м и дополнены не травмирующими окончаниями.</p> <p>2. Мнемосхему оборудовать поручнем.</p>	2 кв. 2020 г.
4.8. Пандусы		1		По продольным краям марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05 м. Выделить контрастным цветом начало и конец пандуса.	2 кв. 2019 г.
4.9. Подъемные платформы (аппараты), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	-	-	-		-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<p>1. Снаружи над дверями туалетных комнат предусмотреть комбинированное устройство звуковой и прерывистой световой аварийной сигнализации. Внутри – аварийное освещение.</p> <p>2. У дверей туалетных комнат следует преду-</p>	3 кв. 2019 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>смагивать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>3. Понизить пороги в туалетных комнатах на первом этаже до 0,014 м.</p> <p>4. Раковины и писсуары для МГН должны быть оборудованы поручнями.</p> <p>5. Кнопки вызова помощи оборудовать тактильными пиктограммами "Инвалид" и стилизованным звонком в углу таблички.</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопедагога и тифлосурдопедагога	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			5		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам			5		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реа-			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
<p>биляционные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %</p> <p>11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %</p> <p>12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %</p> <p>13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %</p> <p>14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в</p>					
			39		
			0		
			0		
			5		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			5		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услуги на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.



#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрации КАО)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2020 гг.

в рамках исполнения: в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 26 сентября 2013 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 27 сентября 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 27 сентября 2018 года № 80.
4. Информация об исполнении плана адаптации от 24 сентября 2018 года.

Директор КОУ "Адаптивная  
школа-интернат № 17"



Н.Г. Латушкина  
(инициалы, фамилия)

Дата 5 октября 2018 года